

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 570/SNN-BQLTL

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

Kính gửi:

- HĐND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương;
- UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 678/UBND-THVX ngày 28/02/2023 về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị: “*Nâng cấp 02 trạm bơm Thanh Thất và Thác Nóng, cử tri phản ánh ống hút của 2 trạm bơm hiện đã hỏng không hút được nước phục vụ sản xuất; đề nghị lắp đặt 01 trạm điện biến áp để phục vụ cho trạm bơm Thanh Thất, hiện nay trạm bơm Thanh Thất đang dùng chung trạm điện với thôn Ba Nhà*”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế ý kiến của cử tri. Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:

- Công trình trạm bơm Thanh Thất, thôn Ba Nhà hiện đang cung cấp nước tưới cho 104,98ha/năm diện tích lúa hai vụ (*Vụ xuân 52,49ha, vụ mùa 52,49ha*) trên địa bàn thôn Ba Nhà, Lũng Khu, Quyết Thắng, Văn Bảo, Cây Cọ, Cầu Bâm; công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1999 gồm 02 trạm bơm (*Trạm bơm cấp 1 có nhiệm vụ bơm tiếp nước cho trạm bơm cấp 2*), mỗi trạm bơm có 03 tổ máy bơm điện công suất 15 kW, tuyến ống hút và ống đẩy có đường kính 250mm, trạm bơm sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp thôn Ba Nhà, công suất trạm biến áp 560 kVA (*Trạm biến áp này đang cung cấp điện sinh hoạt cho khoảng 500 hộ dân trên địa bàn thôn Ba Nhà, Lũng Khu, Quyết Thắng*). Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy một số đoạn ống hút và ống đẩy của 02 trạm bơm đã bị han rỉ, thủng tại một số vị trí, đang khắc phục bằng phương pháp hàn kết hợp quấn dây cao su (*Cụ thể gồm: 03 ống xả thuộc trạm bơm cấp 1, chiều dài mỗi ống 14m và 01 ống hút dài 21m, 03 ống xả chiều dài mỗi ống 25m thuộc trạm bơm cấp 2*); theo báo cáo của Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam, từ khoảng năm 2019 đến nay do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguồn điện không đủ tải nên khi cấp nước tưới chỉ vận hành được mỗi trạm 01 tổ máy bơm, do vậy chưa phát huy hết công suất thiết kế của trạm bơm.

- Công trình trạm bơm Thác Nóng, thôn Thác Nóng hiện đang cung cấp nước tưới cho 36,646ha/năm diện tích lúa và rau màu (*Lúa vụ xuân 16,813ha, lúa vụ mùa 16,813ha, rau màu vụ mùa 3,019ha*) trên địa bàn thôn Thác Nóng, Đồng Xe; công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2003 gồm 01 tổ máy bơm điện công suất 22 kW, tuyến ống hút và ống đẩy có đường kính 200mm. Kết

quả kiểm tra cho thấy hiện tại đoạn ống hút dài 10,3m đã bị han rỉ, thủng tại một số vị trí, đã được khắc phục bằng phương pháp hàn nhưng chưa triệt để.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Về nội dung đề nghị: “*Nâng cấp 02 trạm bơm Thanh Thất và Thác Nóng*”: Việc sửa chữa, thay thế một số đoạn ống hút và ống đẩy của 02 trạm bơm Thanh Thất và Thác Nóng là cần thiết. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là rất lớn (Theo Văn bản số 2608/SNN-TL ngày 30/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả kiểm tra công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2022, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 435 công trình thủy lợi bị hư hỏng cần sửa chữa, nâng cấp, ước kinh phí thực hiện 516.393 triệu đồng, nhưng chưa bố trí được kinh phí). Hiện nay, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam được giao quản lý, khai thác và bảo vệ 25 công trình thủy lợi trên địa bàn xã, tổng kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 được cấp là 417,277 triệu đồng (Trong đó kinh phí chi duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình là 128,393 triệu đồng). Do vậy, đề nghị UBND xã Sơn Nam chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục những đoạn ống hút và ống đẩy bị thủng bằng phương pháp hàn và thay thế dần những đoạn ống bị han rỉ, hư hỏng nặng (Kinh phí thay thế toàn bộ đoạn ống bị han rỉ nêu trên khoảng 170 triệu đồng); thường xuyên phát dọn cây cỏ xung quanh nhà trạm bơm và dọc theo tuyến ống hút, ống đẩy để đảm bảo thông thoáng, tránh gây ẩm thấp dẫn đến han rỉ, xuống cấp các tuyến ống; trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để được hướng dẫn về kỹ thuật và trình tự, thủ tục theo quy định.

- Về nội dung đề nghị: “*Lắp đặt 01 trạm điện biến áp để phục vụ cho trạm bơm Thanh Thất*”: Đề nghị UBND xã Sơn Nam chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam thực hiện vận hành trạm bơm vào giờ thấp điểm để tránh quá tải nguồn điện. Đồng thời có văn bản báo cáo, đề nghị Điện lực Sơn Dương tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể nhu cầu sử dụng điện từ trạm biến áp thôn Ba Nhà để có phương án đảm bảo nguồn cung cấp điện và trả lời cho cử tri được biết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND xã Sơn Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung trên; đề nghị HĐND xã Sơn Nam giám sát việc thực hiện nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- UBND huyện Sơn Dương;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở;
- Lưu: VT, BQLTL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Công Hàm